

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 10M199819610
Datum van verslag: 18.12.11
Datum van onderzoek: 11
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier: Eandis
Ref.:
Teller nr.:
Index:

ADRES INSTALLATIE: Kerckestraat 88/3
9950 Eeklo
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: (Frank) Engels Ronny
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Ord van het onderzoek: [X] gelijkvormigheidsonderzoek [] controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) [] (AREI art. 271) [] (AREI art. 276) [X] (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie: [X] Nieuwe [] Uitbreiding [] Werf [] Verzwaring Aard van de locatie: LS appartement
Omschrijving aansluiting: [X] Ondergronds [] Bovengronds Type van aardelektrode: [X] Lus [] Baren [] Pennen
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 40
Aansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: 2-p 40A/300mA/EP
Elektrische installatie: [] V60r [X] Na [X] 1.10.81 [] 1.1.83 [X] AREI art.86 [] AREI art.87 [] AREI art.88 [] [X] [X]
[] AREI art.95 [] AREI art.
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8 RA: 4,6 Ohm RI tot 14 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).
- Volgens schema

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:
Geen

Nota: verlichtingsarmaturen, kerkerstoelen en bedkamermeubel nog te plaatsen


Besluit:
A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18.12.2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op
C. De installatie is niet conform.
DE AGENT ONDERZOEKTER DE DIRECTEUR




Uit.veerder : Engels Romny BVBH
 Oost veldst 84 bus 2
 9900 Eeklo

Adresi Werkstraat 88 bus 3
 9900 Eeklo

[Handwritten signature]
 51/105



Handwritten signature or mark in blue ink.



90822

[Handwritten signature]

