

Alvast bedankt voor het vertrouwen.

Deze offerte is geldig tot en met 30/07/2021.

€ 2 968,00	Totaal:
€ 168,00	BTW 6 %:
€ 2 800,00	Totaal excl. BTW:
€ 2 800,00	

1

Dit aan de prijs van

Inclusief conformiteitsatst.

roeren van de elektrische keuring (elektrotest)

Tekenen van de nodige situatieschema's en plannen .

Plaatsen van de nodige equipotentiaalverbindingen.

Plaatsen van 2 aardingsstaven met aardingsonderbreker.

Plaatsen van 1 zekering 25 A driefasig.

Plaatsen van differentieelchakelaar 30mA en 300mA (4 polig)

Plaatsen van 8 nieuwe zekeringen monofasig.

Plaatsen van een nieuwe zekeringkast 36 modules.

Opzoeken , herkennen van de verschillende bestaande kringen.

Vernieuwen van zekeringkast

Omschrijving

Aantal

B: BE17 0689 3640 8321

0740961323

info@renorex-renovatie.be

Telefoon: 0468/118.665

1851 Grimbergen

Zijstraat 213

RENOREX BV

Geldig tot: 30/07/2021

Offertedatum: 31/05/2021

Offerte 2020/236

D'hoekers Yassine
Vilvoordsessteenweg 40
1860 Meise





ELECTROTEST
Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECT

HOOPDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL
Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
T +32 2 751 98 39
E info@electro-test.be
BTW/TVA BE 0434.433.603

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer:	81/2021/10/20/9	Date de visite:	20/10/2021
Opdrachtgever:	Renorex BV Zijstraat 213 - 1851 HUMBEEK BTW BE 0740.961.323	IK:	
Distributienetbeheerder:	Fluvius	EA-Nr:	
Plaats van het onderzoek:	Vilvoordesteenweg 40 - 1860 MEISE	Nr teller:	45451870
Eigenaar:	None Cynthia	Nr teller nachtstarief:	
Proffetaire:	Alsenbergsesteenweg 646A - 1653 DWORP	Nr compteur tarief de nuit:	
Installateur:	Bestaande installatie	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure:	F-ELS276/HUIS1 (Controlebezoek van 1 huis volgens art. 276)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Art. onderzoek: Art. hñ: Huishoudelijk / Domestique
Aard van onderzoek: A REI / Genre de contrôle: RGIE
Afvijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1
Vrij controlebezoek oude huishoudelijke installatie (8.4.3) / Visite de contrôle libre ancienne installation domestique (8.4.3)

Onderzoek / Contrôle: Woning/Maison

Spanning / Tension de réseau:	3x230V
Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	3 x 10 mm²
Max. beveiliging / Protection max.:	40A

Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	27 Ohm	Isolatie / Isolément:	3.8 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstrombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 11					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstrombanen / terminaux	TesIn	1.ΔIn	
40A	300mA	A/s	Algemene voor alle kringen	OK	OK	OK
40A	30mA	A/s	A ---> K	OK	OK	OK
40A	30mA	A/s	H ---> K	OK	OK	OK
16A	10mA	A/s	H	OK	OK	OK
16A	10mA	A/s	I	OK	OK	OK

Visueel nazicht Algemeen:	OK	Rechtstreekse aanraking:	OK	Onrechtstreekse aanraking:	OK
Contrôle visuel général:	OK	Contact direct:	OK	Contact indirect:	OK
Aansluitingen:	OK	Equipotentiale verbindingen:	NVT	Beschermingsgeleiders:	OK
Racondéments:	OK	Liaisons équipotentielles:		Conducteurs de protection:	OK

Inbraken / Infractions:

Bijkomende inbraken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Notes / Notes:
- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De voorgedraaide schema's en situatiediagrammen van de installatie werden (optioneel) geadereerd en onderkend. De ingangsklemmen van de differentieelstromrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "worden (of) waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 20/10/2046
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositifs) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,**

VISUM (Datum / Date):

MOMBAERTS KHS

Algemene inlichtingen / renseignements généraux

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgeoefende tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadschema's, situatiediagrammen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belastte ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waaraan personen het slachtoffer zijn en dat rechtszake of onrechtzake te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijktijdige opdrachten van de erkende organisaties, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of kachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, MIO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organisaties.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. Ten assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
 2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
 3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
 4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
 5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'énergie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
 6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
 7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.