



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Nr.: 92135/6 /
Elektr. Mij. Klant nr.:
Stroomleverende Mij.: J. Verbeke

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Aard van onderzoek: Huisinstallatie Type lokalen: Pinnacat
Plaats van onderzoek: D. P. de Klercklaan Leuven
Eigendom van: Van der Linden P. de Klerck 92 Leuven
Installateur: Houten D. de Klerck
BTW: IDkaart: Uitgereikt te: Datum:
Datum van onderzoek: 10/6/92 Onderzoeker: A. Huybrechts

BESCHRIJVING AANSLUITING

Dienstspanning: 220/380V Max. beveiliging:
Hoofdbeveiliging: zek.: schak.: attest:
Meter-bord verbinding: VVB 6x10mm Voedingskolom:
Bovengronds net - ondergronds op bovengronds net - ondergronds net. Nr. meter:
Wachtbuis: niet - geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig Stand meter: I: II:

BESCHRIJVING EN CONTROLE AARDELEKTRODE, STROOMBANEN en BESCHERMINGEN

Aardelektrode type: 3 ringen Spreidingsweerstand: 55 Ohm
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: Algemene isolatieweerstand: 100 Ohm

Table with columns: Aant., Benaming, Leidingen, Beveiliging, Isol., Aant., Benaming, Leidingen, Beveiliging, Isol. Rows A-M and N-Z.

Diff. schak.: algemene: 40 A - 300 mA
Bijkomende: 40 A - 300 mA 10 A - 300 mA

Type der vaste omgevingsverwarming: elektrisch wordt konform met de NBN vermoed

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is - niet - konform met het AREI en mag - niet - in dienst gesteld worden.
De algemene differentieel schakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB. De eendraadschema's werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet uiterlijk plaatshebben op:

vr de directeur, de onderzoeker.

document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid.