

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Herentalsesteenweg 23B, 2230 Herselt

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 13013-G-OMV_2019082842/EP17404/A001/D01/SD003

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 25-10-2022

Handtekening:

VERONIQUE SALAETS

Studiebureau Cobbaut
EP17404

Dit certificaat is geldig tot en met 25 oktober 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.

E33

Eis BEN
E40 E30

Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het S-peil (S28) voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

| | |
|--|---------------------|
| Datum aanvraag vergunning | 09/07/2019 |
| Datum einde van de werken | 31/01/2022 |
| Datum ingebruikname | - |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 9.945 |
| Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar)) | 60 |
| Beschermd volume (m ³) | 626 |
| Verliesoppervlakte (m ²) | 281 |
| Bruto vloeroppervlakte (m ²) | 205 |
| Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²)) | 12,00 |
| Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K)) | 0,41 |
| CO ₂ -emissie (kg/jaar) | 1.658 |
| Gebouw-id / gebouweenheid-id | 30887018 / 30887022 |

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

VERONIQUE SALAETS
Studiebureau Cobbaut
2260 Westerlo
EP17404 | 0848110887

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.