

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Steenweg op Brussel 36D, 1780 Wemmel

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 23102-G-120/2010/EP13257/A003/D04/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 29-08-2023

Handtekening:

JANNICK Sonck

CLIMATEX
EP13257

Dit certificaat is geldig tot en met 3 november 2024.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	17/12/2010
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	03/11/2014
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	14.413
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	119
Beschermd volume (m ³)	453
Verliesoppervlakte (m ²)	194
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	155
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,41
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.710
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18421861 / 18423402

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

JANNICK Sonck
CLIMATEX
1785 Merchtem
EP13257 | 0457690342

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.