



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEF

N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Eandis
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : N12
N° comp : N12

Verslag van onderzoek :

36 bus D

Rapport de contrôle :

N°: 30,24,9,27,4

EAN code : N12

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : Stuy Op brussel 36 bus D 1780 Wemmel
Lieu du contrôle :

Eigenaar Van den broeck Adres : Brusselse stuy 327 1780 Wemmel
Propriétaire : Mex Klem Adresse :

Installateur : Electro Emanuel Baas BTW / TVA : N12

Datum van het onderzoek : 27/9/2019 Ik. / C.I. : N12

Date du contrôle : 27/9/2019 Inspecteur : Mergan

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. 36 D

Spanning : 1 x 230V Meter / bord verbinding : Xv B 4 x 10mm Max. beveiliging : 40A
Tension : 1 x 230V Liaison compteur-tableau : Xv B 4 x 10mm Protection max. :

Aardelektrode : Aandlus Isolatie : 25 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 2 Ohm Isolement : 25 Mohm Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen : <u>A-Q</u>	TestΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	270	271bis	278
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>Algemeen</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>bijkomende</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : geen tekorten vastgesteld
VISUM : Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is met conform met het AREI en mag niet niet niet in dienst gesteld worden in in dienst blijven.
L'installation est conforme conforme au RGIE et peut être être mise en service immédiatement.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénheidschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Het uiterlijk 1 jaar na keuring.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour que le maintien en service des installations ne constitue pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 27/9/2019
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 27/9/2019

o Het controlebezoek door de directeur van de distributienetbeheerder moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: [Signature]

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/

Rapp. EIS/EL1, 1.04

Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPR Brussel

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie, proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.