



N° 234-INSF.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder : Comin
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 416
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30.1.7.2011

EAN code : 416

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Slag Op Brussel 34 bus 0 Wemmel
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Van den Bosch Adres : Brusselsesteenweg 322 1785 Merelbeke
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Elektra Emanuel BTW / TVA : 0743 278 039

Datum van het onderzoek : 30.1.7.2011 Ik. / C.I. : N/A

Date du contrôle : Inspecteur : Khan

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 32 bus 0

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 2x0,4x2,10mm² Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Handelen Isolatie : 25 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>A-0</u> Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278		
40	300	A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK Indirecte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen/Remarques : geen tekorten vastgesteld Datum/date :

Bevindingen/Constatations : geen tekorten vastgesteld

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK <input type="radio"/>	274 AK <input type="radio"/>	276bis HK <input checked="" type="radio"/>	274 HK <input checked="" type="radio"/>	
271 AK <input type="radio"/>		271 HK <input checked="" type="radio"/>		
276 AK <input type="radio"/>		276 HK <input checked="" type="radio"/>		

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service - rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het cendraschema en opstijfingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen zodat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 30.1.7.2011
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 30.1.7.2011

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 12 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur : [Signature]

Rapp. EIs/EI1.1.04

Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPR Brussel

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions; de tout accident survenu aux personnes et/ou, créement ou endommagement; à la demande d'électricité; d) l'obligation de signaler les infractions constatées au moment de la visite de contrôle; de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la suite de la vérification des installations électriques domestiques.