



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Eandis

Nr teller : 348.00001

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 17/0913

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT) with checkboxes.

Plaats van het onderzoek : Brusselsestraat 136, 3080 Teruren

Eigenaar : Lefenna egos

Installateur : Kluysenman De Wouter

Datum van het onderzoek : 5/9/2018

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230V

Aardelektrode : 1 Ohm

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (Test ΔIn, 1. ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK

Aansluitingen : OK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques : gen

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

De installatie is niet conform met het AREI... Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 5/9/2018

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie...

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIs/EI1.1.04