



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services *EAN 54 144 88 6000 3135 222*

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

| | |
|---|--|
| Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: | VERSLAG nr: <i>P006p3 6215</i> |
| Naam, Voornaam: <i>L. Reyerslaan</i> | Lid nr: _____ |
| BTW nr: _____ | Installatie: Naam: <i>Binnenhof App2.4</i> |
| of identiteitskaartnr: _____ | Adres: <i>Tanrekaan</i> |
| Stroomleverancier: <i>Electabel</i> | <i>Stoerbeek Bever</i> |
| _____ | Datum onderzoek: <i>20 02 2007</i> |
| _____ | Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ |
| Meter nr: _____ stand: _____ | Naam, Voornaam: <i>Vanderveken</i> |
| Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - | Adres: _____ |
| _____ | Aanvrager: <i>Mechele</i> |

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van *1.1kV* V, AC, Bescherming aansluiting: *40* A Type: *Aut*

Omschrijving aansluiting: *Ondergronds* Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²

Voeding hoofdbord: *12* x *20* mm² Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *12*

Type aardelektrode: *Lus* Spreidingsweerstand: *5* Ohms Algemeen isolatieniveau: *20* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

Geen toestellen, geen armaturen.

De hoofddifferentieel was ~~was~~ werd ~~(niet)~~ - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *20.01.2032* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Bestuit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN

DE INSTALLATIE WAS - ~~MAG~~ - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Candis

13-7-07

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____

VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening *Mechele*