



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/01/2023

Inspecteur: Dirk Swalens

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481222

Datum verslag: 12/01/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Plankenstraat
 Huisnummer 101
 Busnummer
 Postcode 1701
 Gemeente Itterbeek
 Land België

Eigenaar

Naam Aube Wirtgen
 Straatnaam Plankenstraat
 Huisnummer 101
 Busnummer
 Postcode 1701
 Gemeente Itterbeek
 Land België

Installateur

Naam Aube Wirtgen
 BTW nr. -
 Telefoonnummer +32 496 51 21 00
 E-mail aube.wirtgen@gmail.com

Type : woning

EAN : 541448820049036211

Teller Nr.: : 1SAG3105053562

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A