



AIB-VINCOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Service: quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
Vlaanderen - Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P00 2191774/CEW</u>
Naam, Voornaam: <u>Alex Meers</u>	Lid nr:
BTW nr: <u>742 364 457</u>	Installatie: Naam: <u>De Vaelland Yver</u>
of identiteitskaartnr:	Adres: <u>Hospitaalstr 4 App 1^e Verdriet 9900 Celk 2100</u>
Stroomleverancier:	Datum onderzoek: <u>12/01/2012</u>
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - <u>8.1.10 x 4.0A</u>	Naam, Voornaam: <u>idem</u>
	Adres:
	Aanvrager: <u>Alex Meers</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 4 A Type: AD 3400/3000

Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: EXIB Doorsnede: 4 x 35 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: zie schema

Type aardelektrode: PEXEN Spreidingsweerstand: 7.8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 25 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken uitgesteld

De hoofddifferentieel was werd (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 12/01/2012, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG ~~MAG NIET~~ ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

//

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur general
Naam, Agentnr., Handtekening: Alex Meers
Inspecteur: Alex Meers
0979