



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
- Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Alex Meers</u> BTW nr: <u>BE 742 764 457</u> of identiteitskaarnr: _____ Stroomleverancier: _____ Meter nr: _____ stand: _____ Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - <u>EI 17x 40A</u>	VERSLAG nr: <u>P009771714/GEN</u> Lid nr: _____ Installatie: Naam: <u>Dhr. Vrieland Yves</u> Adres: <u>Hospitaalstr. 4 App 101 Rode</u> <u>9900 Celles</u> Datum onderzoek: <u>12/01/2007</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>idem</u> Adres: _____ Aanvrager: <u>Alex Meers</u>
--	---

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  \_\_\_\_\_

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: ADS 40A/300mA

Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: EX16 Doorsnede: 4 x 35 mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 70 schakel

Type aardelektrode: RENNEN Spreidingsweerstand: 7,8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 7,5 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was is - werd - (niet) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 12/01/2007 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening: Alex Meers  
  
 Alex Meersschaut  
 Inspecteur  
 0979