



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2007/0309/109/09
 Datum van verslag: 9/3/2007
 Datum van onderzoek: 9/3/2007
 U. ref.: _____
 O. ref.: _____
 Stroomleverancier: Electrabel
 Ref.: _____
 Teller nr.: _____
 Index: _____

ADRES INSTALLATIE: Kaardloodsstraat
Ninove
 EIGENAAR: _____
 Adres: _____
 OPDRACHTGEVER: _____
 Adres: _____
 INSTALLATEUR: L.D. Elektra
 Adres: _____
 BTW OF IK: _____

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Werf Verzwaring Aard van de locatie: Appartement 3/16

Omschrijving aansluiting: Ondergronds Bovengronds Type van aardelektrode: Lus Baren Pennen

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 40 A

Aansluiting: Spanning: 230 V Aig. schakelaar: type: diff. 40A/300mA/1/2p

Elektrische installatie: Vóór Na 1.10.81 1.1.83 AREI art.86 AREI art.87 AREI art.88
 AREI art.95 AREI art. _____

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13 RA: 0,6 Ohm RI tot 607 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

geen
nota: 108/109/991

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 9/3/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
- C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
 De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR