



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr: 60955761-002

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 356515

Resi code: 1

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk : **Installatie :** Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam : VAN NEEHELEN Naam, voornaam : ANTONIO O. S.
 Adres : ASPAI OSMAN 12/001
 Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 3120 ANTWERP
 BTW nr.: BE Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.) Wooneenheid Vóór 1/10/1981

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) Werkeenheid Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020

Controlebezoek (6.5.) Werfinstallatie Vanaf 1/06/2020

Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.) Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel

Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.) Technische lokalen van een residentieel geheel

Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.) Gedecentraliseerde productie-installatie

Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast Andere installatie:

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst

Naam verd.: kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : kWh excl. nacht meter :
 Bescherming aansluiting (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 nr. : meterstand :

Gegevens installatie Ontworpen voor U_N : mono 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode :
 Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 aardingslus pen / baar

Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB Aardverbindingst.: TT

Beschrijving installatie Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 17
 Zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel >/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 17 Ω Algemeen isolatieniveau : 36 MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Test diff.

Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie	<input type="radio"/> Nihil
Opmerkingen	<u>SOLAR ≠ COMMOLE</u> <u>1302</u>
	<input type="radio"/> Nihil

Besluit : De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019). De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 18/01/2021 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker : Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : D.G. PAUW S Agent nr. : 4661 Datum : 18/01/2021

Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : Eéndraadsschema(s) :

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
 - De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

15 001 0 2 24