


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid




Tieltsesteenweg 40E bus 0302, 9900 Eeklo

appartement

identificatiecode: 43005-G-2013_56/EP02252/E073/D01/SD017

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 21-04-2021

Handtekening:

JURGEN SCHOONACKERS

EP02252

Dit certificaat is geldig tot en met 1 juli 2030.

E. Samenvatting van de resultaten

Naam gebouw: Park van Damme
 Naam EPB-eenheid: Blok 3 - app.3.2
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw
 Bestemming: Wonen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 151.9 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	<input checked="" type="checkbox"/>	40	70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70.00	/	<input type="checkbox"/>
Bereikte prestatie	/	34	53	/	/	44.52	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

122.06 kWh/m²

Datum: 01/04/2021

De aangifteplichtige,
Stephan Rahier
PROMOVI

(handtekening)

De aangifteplichtige,

(handtekening)

De verslaggever,
JURGEN SCHOONACKERS

(handtekening)

F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Energieprestatiecertificaat | X |
| - Formulier Opdeling bouwproject | X |
| - Transmissieformulier | X |
| - EPW-formulier | X |