

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek:	25/20151001/04
Datum onderzoek:	10/01/2015
Aard onderzoek:	Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal:	X Appartement B232
Plaats onderzoek:	Winterslagstraat 109/31 3600 Genk

Eigenaar:	Somproject NV	BTW (of Ik):
Installateur:	BVBA Vannut		
Inspecteur:	VanRompae		
Distributienetbeheerder:	Infrac		

Onderzoek	De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270/86		
<u>Dienstspanning:</u>	1N400 V		
<u>Aankomstleiding:</u>	XVB 4x10 mm ²		
<u>Beveiliging:</u>	40 A		
<u>Isolati weerstand:</u>	> 10 megaohm		
<u>Aardingsweerstand:</u>	11,5 Ω	<u>Aardelektrode:</u>	lus
<u>Algemene differentieelstroominrichting:</u>	IΔn: 300.mA	In:40 A	2 p Type: A
<u>Aantal kringen:</u>	Kring 1 tot kring 13		
<u>Bijkomende differentieelstroominrichting:</u>	IΔn: 30mA	IN : 40 A	2p Type: A

Inbreuken Geen tekorten vastgesteld

Nota Geen armaturen ,toestellen geplaatst
Wand op de douche , zodat afstand tot stopcontact groter is dan 60 cm

BESLUIT De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 1/10/2040

De Inspecteur

VanRompae erik

Erik Van
Rompae
(Signatur
e)

Digitaal ondertekend
door Erik Van Rompae
(Signature)
DN: c=BE, cn=Erik Van
Rompae (Signature),
sn=Van Rompae,
givenName=Erik Jozef,
serialNumber=5602291
4974
Datum: 2015.10.01
18:34:25 +02'00'

Voor de Technische Directie

Erwin De Laet
Technical Manager