

**APRAGAZ**V.Z.W.
Uit Controlé OrganismeVERSLAG nr. **KW 1490** 12/28/11Afgesvaardigde: **BOUWIK**

Vismarktweg 156 B-1120 Brussel Tel. 32(0)294 01 80 Fax 32(0)294 89 54 email: info@APRAGAZ.be

Kas	referenties	Gegevens installateur (Naam, Voornaam, BTW nr.)
	Kas	

Verslag aangaande **ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - HUISHOUDELIJK**
Uitgevoerd te **Sint-Sixtus - Willem** Op **28/10/2013**

Identificatie van de installatie

Klant: **Van**
Adres: **Sint-Sixtusstraat 129**
1152 Sint-Sixtus - Willem Tel nr. _____

Type installatie: Nieuwe Bestaande Uitbreiding Modificatie Tijdelijke

Type bezoek

Gelijevormigheidsonderzoek (art. 270) Controlebezoek (art. 271) Verzwaring (art. 276) Verkoop (art. 276bis)

Gegevens van de installatie

Type installatie: Wooneenheid Huishoudelijke werkruimte Gem. Delen v/e residentieel geheel
Residentieel geheel Beschrijf: **Huis**

Elektricitetsleverancier: **Hexiek** EAN code _____
Teller: Merk & type: **Edemat 514** serie nr.: **6084274**

Vermogen: **10160 VA**

Type elektrode: LUS pen(nen) andere Spreidingsweerstand Ra: **17,3** ohm p E 000
Spanning: **3x 230 V** Frequentie: **50** Hz Max voorziene kortsluitstroom: 3000 A - 1500 andere kA

Beschrijving installatie (Overstroom)

Beschrijving installatie: zie schema zie opstellingschema zie lijst beschrijving OK NOK

Inplanting verdeelborden gemakkelijk bereikbaar OK NOK

Zwembad: aanwezig niet aanwezig Sauna: aanwezig niet aanwezig

Voedingskabel hoofdbord: Type: **XV3** sectie: **6** mm² + N / mm² + PE **6** mm²

Hoofdbeveiliging: type: **SK S072 SAS3-6**

Overstroom: A Kortsluitstroom: **320** A Onderbrekingsvermogen: **Ongepast** kA

Hoofdschakelaar: aantal polen: **3(4)** Ith; nominale thermische stroom: **40** A

Beveiliging			Mark en type beveiliging	sectie	Beschrijving
aantal	nr.	polen			
I	1	3(4)	Mag. CPALVE 17813	6	Kortsluitbeveiliging Differentialvermogen Kortsluitbeveiliging Scheidingsvermogen Scheidingsvermogen Scheidingsvermogen
	1	3(4)	Mag. CPALVE 17813	6	
	3	2	Mag. MWD260 (203)	2,5	
	1	2	Mag. MWD260 (203)	2,5	
	1	2	Mag. MWD260 (203)	2,5	
II	1	3(4)	Mag. S2140	6	Hoofdschakelaar Bord II
	1	2	Mag. MWD260 (203)	2,5	
	1	2	Mag. MWD260 (203)	2,5	

Aantal verdeelborden: **3** aantal kringen: **24**Zijn beveiligingen in overeenstemming met de geleiders, toestellen en materieel
Beschermingsgeleider sectie voldoendeOK NOK
OK NOK