

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres:	Raveschootstraat 292A te 9900 Eeklo
Naam bedrijf:	Taptoe Invest
Functie gebouw:	kantoorgebouw
Doel onderzoek:	Controle van de goede werking van de installatie
Datum onderzoek:	01/09/2017

Het onderzoek is verricht volgens de norm NBN CEN/TS 54-14 (2004): Brandmeld- en brandalarmstelsels

Gegevens centrale

Merk:	ANB	Aantal lijnen:	11
Type:	Alpha 12	Aantal sirenes:	5
Installateur:	Dirk Ingels	Aantal detectoren:	121
Voeding:	230V	Aantal drukknoppen:	12
Beveiliging:	Automaat 16A/2P	Bedrading sirenes:	F3 kabel
Hulpvoeding:	2 x 5,0 Ah	Bedrading detectoren:	F3 kabel
Logboek aanwezig:	Goed	Bedrading drukknoppen:	F3 kabel

Metingen en testen

Nazicht logboek:	Goed	Werking drukknoppen:	Goed
Nazicht voeding:	Goed	Werking sirene:	Goed
Werking detectoren:	Goed		

Inbreuken

1. Nihil

Opmerkingen

- Alle brandmelders werden getest met de geschikte testapparatuur volgens de voorschriften van de vervaardiger.
 - Rookdetectoren: met rook.
 - Thermische detectoren: met warmtebron.
- Drukknoppen: handbediende brandmelders werden getest door het openen of sluiten van de contacten.
- Sirenes: zij werden auditief getest.
- De goede werking van het rookluik werd getest.

Besluit

- De installatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen.

Voor de directeur, op 01/09/2017

Naam agentonderzoeker: Davy Defour

Handtekening:

