

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20141222-011-005 Datum onderzoek: 22/12/2014 Agent: De Kegel N. HK: 22/12/2039 CFM: ☒ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Olmenstraat 5 ,9900 Eeklo**
 Opdrachtgever: **Danis Carina, Reibroekstraat 175 , 9940 Evergem**
 Bedrijf: **CaDans-energie** Ond nr / IDnr: **BE0807977039**
 Eigenaar:
 Type lokalen: **Woning**
 Doel onderzoek: **271 - Controle onderzoek**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel: **5747**
 Nominale spanning: **2 X 230V**
 Hoofdbeveiliging: **40A**
 Voedingsleiding: **2 x 6 mm2 VOB**

Continuïteitsmeting: **ok**
 ADS testknop: **ok**
 ADS foutlus: **ok**
 Bescherming RA OA: **ok**
 R isolatie: **OK, > 0,5 MΩ**
 R aarde: **16 ohm**
 Schema's: **ok**
 Staat vast
 elektrisch materieel: **ok**



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **22/12/2039** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **De Kegel N.**



Tank
kerning

KLANT	
Naam:	Van der Voerde
Straat en nummer:	Olmenhofstraat 5
Postcode en gemeente:	2206 Leidschendam
Tel.:	Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:	

ACCESOIRES <i>(ruks aan wat van toepassing is)</i>		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☒	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	mV	☐	☒	☐	☐
OPMERKINGEN Algemeen Nijning bouwingrad Houders					

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

[Blank lined area for notes]

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

TECHNICUS

Voornaam en achternaam:

Erkenningsnummer: **FIRMA SENECA STEVE**

DATUM KEURING: 01 - 10 - 2014

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VÓÓR _____

(handtekening klant)

Toelichting voor de gebruiker

■ een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liter en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone.

■ een controle van de algemene staat omvat:

- Het opsporen van lekken
- Controle van de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
- Controle van de toebehoren
- Controle van de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Besluit:

Groen: Het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

Oranje: Het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden en gevuld worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

Rood: De tank mag in elk geval niet meer gevuld worden. Als er risico is op milieuvervuiling moet de tank onmiddellijk buiten dienst gesteld worden. Is er geen risico op milieuvervuiling mag ze nog verder gebruikt worden.

BTW: BE 0885.738.375
Regnr.: 06.25.1.0

KBC: BE26 7370 1966 0529
BIC: KREDBEBB

AXA: BE03 7512 0857 3884
BIC: AXABBE22

Smet Andy
Olmenstraat 5
9900 Eeklo

FACTUUR

	<u>Vervaldatum</u>	<u>Referentie</u>	<u>Factuurnummer</u>	<u>Datum</u>
	2-12-2017	Smet Andy	VF20170442	18-11-2017
Aantal Omschrijving	Eenheidsprijs			Totaal
Jaarlijks onderhoud mazoutinstallatie				
Uitvoeringsdatum 13-10-2017				
Mazout: Olmenstraat 5				
Ideal Standaard met brander Weishaupt WL 15-13				
Smet Andy				
Olmenstraat 5				
9900 Eeklo				
1	Onderhoud Mazout	100,00		100,00
1	Elektronisch afstellen met geijke meetapparatuur	40,00		40,00
	Testo			
1	Bijdrage voor het milieu	20,00		20,00
1	Sproeier 0.75 60°S	15,00		15,00
Totaal Jaarlijks onderhoud mazoutinstallatie			€	175,00


Totaal excl	€	175,00
BTW 6,0%	€	10,50
Te betalen	€	185,50

Betaling voor 2-12-2017 onder vermelding van de referentie - en factuurnummer.
Werken uitgevoerd aan een particuliere woning ouder dan 10 jaar. Verlaagd BTW tarief van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden:

Voor ieder niet betaalde som op de vervaldag zal intrest aangerekend worden van 15% en dit zonder verwittiging vanaf de dag na de vervaldatum.
Indien de facturen op de vervaldag niet vereffend worden, zal van ombstwege en zonder in morastelling, ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 10% der schuldvordering met een minimum van 60 € en een maximum van 2300 € verschuldigd zijn. Wij houden ons het recht voor gedurende de uitvoering van een bestelling, betalingsgarantie te vragen welke wij nodig achten en in geval van weigering de levering te onderbreken of de zaak te annuleren, volgens onze keus. In geval van verbreking der overeenkomst door de besteller, zal een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de hoofdsom aangerekend worden lastens deze besteller.
Het gebrek aan aflevering van een bestelling op de aangeduide datum kan in geen geval voor gevolg hebben dat wij een schadevergoeding of vergoedingen van welke aard ook zouden verschuldigd zijn.
De koper mag slechts de ontbinding van de verkoop wegens laattijdige levering eisen, indien wij deze niet gedaan hebben binnen de 20 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling vanwege de koper per aangetekende post na verloop van de bedwongen datum van aflevering.
Indien de verkoper in gebreke blijft de hem opgelegde verplichtingen na te komen, heeft de consument, in de zin van art. 1 WHP, recht op een vergoeding voor de opgelopen schade, forfaitair bepaald op 10% van de schuldvordering op de consument, met een minimum van 60€ en een maximum van 2300€.
Geen enkele reclamatie zal aanvaard worden acht dagen na ontvangst van de goederen.
Enkel de rechtbanken van Eeklo en Gent zijn bevoegd.

REINIGINGSATTEST - VERBRANDINGSATTEST

INSTALLATEUR  GOETHALS ANDY V.O.F. Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitair  0476 99 57 44 Lekestraat 125, 9900 Eeklo andygoethals@telenet.be BE 0885.738.375			Volgnummer attest: Voornaam en achternaam: <u>Goethals Andy</u> Erkeningsnummer mazout: <u>IV11437</u> Erkeningsnummer gas: <u>13.10.2017</u> Datum reinigings-/verbrandingscontrole: <u>13.10.2017</u> Arbeidsduur: van tot																																																																				
KLANT Voor- en achternaam: <u>Smets Andy</u> Straat + nr.: <u>Onderwijsstraat 5</u> Postnr. + gemeente: <u>9900 Eeklo</u> Tel. nr.: <u>0474/93 13.60</u>			Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant Voor- en achternaam: <u>idem</u> Straat + nr.: Postnr. + gemeente: Tel. nr.:																																																																				
KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: ☒ Centraal: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof: ☐ Vaste brandstof: ☒ type B (open) ☐ aardgas ☐ atmosferische gasketel (G1) ☐ type C (gesloten) ☐ LPG ☐ gasunit (G2) ☐ gasketel met ventilatorbrander																																																																							
TOESTEL merk: <u>Standaard</u> type: bouwjaar: <u>1997</u> fabricatienummer: vermogen (kW):			BRANDER merk: <u>Wielreus</u> type: <u>W215</u> bouwjaar: <u>1997</u> fabricatienummer: <u>4534999</u> debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)): <u>1.8-3.2</u>																																																																				
Metingen en berekeningen <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>eenheid</th> <th>Type toestel (*)</th> <th>Proef I Initiële meting</th> <th>Proef II Eindmeting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>keteltemperatuur</td><td>°C</td><td>1/2</td><td rowspan="15" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td><td>60</td></tr> <tr><td>Sproeier:</td><td></td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>sproeier: debiet</td><td></td><td>1</td><td>0.75</td></tr> <tr><td>sproeier: hoek</td><td>graden</td><td>1</td><td>68</td></tr> <tr><td>pompdruk</td><td>Mpa (of bar)</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>gasdruk</td><td>Mpa (of bar)</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>(onder)druk schoorsteen</td><td>hPa (of mbar)</td><td>1/2</td><td>-0.09</td></tr> <tr><td>rookindex</td><td>Bacharach</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>zuurstof (O2)</td><td>%</td><td>1/2</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>koolstofdioxide (CO2)</td><td>%</td><td>1/2</td><td>12.16</td></tr> <tr><td>koolstofmonoxide (CO)</td><td>mg/kWh</td><td>1/2</td><td>58</td></tr> <tr><td>rookgastemperatuur (tg)</td><td>°C</td><td>1/2</td><td>163.5</td></tr> <tr><td>omgevingstemperatuur (ta)</td><td>°C</td><td>1/2</td><td>21.3</td></tr> <tr><td>nettotemperatuur (tg-ta)</td><td>°C</td><td>1/2</td><td>142.2</td></tr> <tr><td>verbrandingsrendement</td><td>%</td><td>1/2</td><td>93.2</td></tr> </tbody> </table>			Parameter	eenheid	Type toestel (*)	Proef I Initiële meting	Proef II Eindmeting	keteltemperatuur	°C	1/2	/	60	Sproeier:		1	5	sproeier: debiet		1	0.75	sproeier: hoek	graden	1	68	pompdruk	Mpa (of bar)	1	12	gasdruk	Mpa (of bar)	2	1	(onder)druk schoorsteen	hPa (of mbar)	1/2	-0.09	rookindex	Bacharach	1	1	zuurstof (O2)	%	1/2	4.2	koolstofdioxide (CO2)	%	1/2	12.16	koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1/2	58	rookgastemperatuur (tg)	°C	1/2	163.5	omgevingstemperatuur (ta)	°C	1/2	21.3	nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1/2	142.2	verbrandingsrendement	%	1/2	93.2	Opmerkingen/ Uitgevoerde werkzaamheden: <u>x Vervangen spook</u> testo 330-111 v2.05 0181150870 ANDY 13.10.2017 15:49:26 Brandstof: Stookolie O2ref.: 3.0% O2Max: 15.2% 163.5 °C Rookgastemp 21.3 °C Verbrandtemp 142.2 °C Nettotemp 12.16 % CO2 58 mg/kWh CO 1.25 l/s -0.09 hPa Trek 4.2 % Zuurstof 93.2 % Eta 93.2 % Eta - % O2toestel 48.7 °C Rookpunt - hPa Verschil druk Rooktempel Gemiddelde Olieledert Keteltemp.: °C		
Parameter	eenheid	Type toestel (*)	Proef I Initiële meting	Proef II Eindmeting																																																																			
keteltemperatuur	°C	1/2	/	60																																																																			
Sproeier:		1		5																																																																			
sproeier: debiet		1		0.75																																																																			
sproeier: hoek	graden	1		68																																																																			
pompdruk	Mpa (of bar)	1		12																																																																			
gasdruk	Mpa (of bar)	2		1																																																																			
(onder)druk schoorsteen	hPa (of mbar)	1/2		-0.09																																																																			
rookindex	Bacharach	1		1																																																																			
zuurstof (O2)	%	1/2		4.2																																																																			
koolstofdioxide (CO2)	%	1/2		12.16																																																																			
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1/2		58																																																																			
rookgastemperatuur (tg)	°C	1/2		163.5																																																																			
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1/2		21.3																																																																			
nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1/2		142.2																																																																			
verbrandingsrendement	%	1/2		93.2																																																																			
(*) Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten: 1 = Centrale verwarming, gevoed 2 = Centrale verwarming, gevoed																																																																							
EINDBEOORDELING ☒ Het stooktoestel werkt goed ☐ Het stooktoestel werkt niet goed			De eerstvolgende verbranding moet gebeuren vóór: <u>13.10.2018</u>																																																																				
REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN (schoorsteenveger of erkend technicus) ☐ Vegen van de schoorsteen en het verbindingstuk Schoorsteenonderdruk (hPa / mbar / mmWK): <u>-0.09</u> ☒ Nazicht van de goede ☐ Controle van de terug																																																																							
REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus) Voor CV. vloeibare brandstof ☐ Reiniging van de leidingen ☒ Reiniging van de ketel ☒ Reiniging van de brander Voor vaste brandstof ☐ Reiniging inwendige delen warmtebron ☐ Nazicht algemene staat Voor CV. gasvormige brandstof ☐ Ontstopping ☐ Reiniging van de brander ☐ Reiniging van de ventilator Voor alle toestellen ☒ Controle van de rookgas ☒ Controle van de verluchting ☐ Andere, namelijk																																																																							
GEBREKEN EN MAATREGELEN Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór: <u>13.10.2018</u> De eerstvolgende reiniging en controle van de schoorsteen moet gebeuren vóór:																																																																							
 (Handtekening erkend technicus)			 (Handtekening + naam klant)																																																																				
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de 2 laatste onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.																																																																							

REINIGINGSATTEST - VERBRANDINGSATTEST

☒ Onderhoud

☐ Keuring voor eerste gebruiksname

FIRMA

Naam: ANDY GOETHALS VOF
Straat: Lekestraat 125
Postcode: B-9900 - Gemeente: Eeklo
Tel.: 0476 99 57 44 - E-mail: andygoethals@telenet.be
Ondernemingsnummer: BE 0885.738.375

Volgnummer attest:

Tecnicus

Naam: Andy Goethals
Erkenningsnummer mazout: TV11437
Erkenningsnummer gas: GV02030

Datum onderhoud/keuring: 02/03/2022
Arbeidsduur: van tot

KLANT

Naam: *Smeth Andy*
Straat: *Lekestraat 125*
Postcode: *9900* - Gemeente: *Eeklo*
Tel.: *0476 99 57 44*

ADRES stooktoestel indien verschillend van adres klant

Naam: *18 km*
Straat: *18 km*
Postcode: *18 km* - Gemeente: *18 km*
Tel.: *18 km*

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is)

- ☐ Centraal*: ☐ Aangesloten als type B (open) ☐ Aangesloten als type C (gesloten)
☐ Gasvormige brandstof: ☐ Aardgas ☐ LPG ☐ Andere, namelijk:
☐ Niet-premix (GI) ☐ Premix (GI) ☐ Gasketel met ventilatorbrander (GI)
☐ Vloeibare brandstof ☐ Houtpellets ☐ Houtblokken ☐ Andere, namelijk:

* indeling volgens NBN CR 1749

TOESTEL

Merk: *Kelco Stooktoestel*
Type: *Stooktoestel*
Bouwjaar: *1999*
Serienummer: *1999000000*
Nominale vermogen (kw): *27,75 kW*

BRANDER (enkel CV)

Merk: *Wenbuys*
Type: *Wenbuys*
Bouwjaar: *1999*
Serienummer: *1999000000*
Debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)): *1,8-2,2*

Parameter	Eenheid	Brandstof	Proef I:	Proef II:	OK	Niet OK
De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.		1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast	Initiële meting	Eindmeting ☐ Laaglast ☒ Hooglast		
Keteltemperatuur	°C	1,2				
Sproeier: merk en type		1				
Sproeier: debiet		1				
Sproeier: hoek	graden	1				
Pompdruk	bar	1				
Gasdruk teller	mbar	2				
gasblok	mbar	2				
branderbed	mbar	2				
Druk schoorsteen (meting)	Pa	1,2,3				
Rookindex	Bacharach	1				
Zuurstof (O2)	%	1,2				
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2				
Koolstofdioxide (CO)	mg/kWh	1,2				
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2				
Omgevingstemperatuur (ta)	°C	1,2				
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1,2				
Rendement (houwvermogen)	%	1,2				
	%	1,2				
ling		1				
anaal (type B)		1,2				
rook		3				
		1,2,3				
		1,2,3				
		1,2				
toektoestel)		2				

testo 330-111
v2 05 01811508, B

VOF. GOETHALS ANDY
02.03.2022 15:54:16
Brandstof: Stookolie
O2ref.: 3.0%
CO2Max: 15.2%

164.0 °C Rookgastemp
17.4 °C Vloeibare brandst.
146.6 °C Nettotemp.
12.52 % CO2
86 ppm CO
116 mg/kWh CO
1.21 Lambda
-0.10 hPa Trek
3.7 % Zuurstof
93.2 % Eta
93.2 % Eta
- % O2toel.
49.1 °C Rookpunt
- hPa Vloeibare brandst.

Rooktel:
Gemiddelde:
Oliebrandst.
Keteltemp.:

DOKGASAFVOERKANAAL (Erkend technicus of schoorsteenveger)

lazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

lokokaal
lid
is)

warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
er

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

- ☒ Reiniging van de filters
☒ Reiniging van de ketel
☒ Reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

- ☐ Nazicht algemene staat
☐ Reiniging inwendige delen warmtebron

Serienummer Testo:

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet
gebeuren vóór: 02/03/2023

- ☐ niet goed
☐ niet veilig

rt kunnen worden weggewerkt:

veg te werken:

ebbron moet gebeuren voor:

steen moet gebeuren voor:

Handtekening (geschoolde vakman/erkend technicus)

Voor keuring (Handtekening Keur)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikwater. De attesten van minstens de 2 laatste onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Factuurnummer _____

Ingevuld en ondertekend terugbezorgen aub

B.T.W.-ATTEST

Attest voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief voor woningen van minstens tien jaar

Ondergetekende _____

wonend te _____

verklaart dat het gebouw, gelegen te _____

waarvan hij / zij (1) _____ is,

- effectief in gebruik is sedert ten minste tien jaar voor het eerste tijdstip van verschuldigdheid van de BTW op de werken die worden uitgevoerd, overeenkomstig de factuur de dato (2) _____,
- voor de uitvoering van de vermelde werken uitsluitend / hoofdzakelijk / bijkomstig (3) een woonbestemming had,
- na de uitvoering van de vermelde werken effectief en uitsluitend / hoofdzakelijk (3) zal gebruikt worden als privé-woning,

en dat de werken waarop dit attest betrekking heeft, tot doel hebben, de verbouwing, renovatie, rehabilitatie, verbetering, het herstel en / of het onderhoud overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 1, punt 1, van de (nieuwe) rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 en overeenkomstig artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 18 januari 2000.

Gedaan te _____ op _____

Handtekening

- (1) Invullen : eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, zaakvoerder, enz.
(2) Invullen : factuurdatum
(3) Schrappen wat niet van toepassing is



DE BAERE INSTALLATIONS

De Baere Installations
Vrombautstraat 121
9900 Eeklo
Belgium
BE0502.908.970

Werknemer: Ike
Uitvoerdatum: 23-02-2018 15:40
Datum afgerond: 26-02-2018 12:16
Bon nummer: DC91QE4037879
Extern werkbon nummer:

Type werkzaamheden: Installatie
Werkzaamheden gereed: Ja

Debiteurnummer:

Naam:	andy smet	andy smet
Contactpersoon:		
Adres:	olmenstraat 5	olmenstraat 5
Postcode / plaats:	9900 eeklo	9900 eeklo
Telefoonnummer:		

Medewerker	Uursoort	Datum	Begintijd	Eindtijd	Pauze Totaal	Afstand Opmerking
005 Ike	P0001 U40	26-02-2018	08:00	12:10	04:10	Reistijd: 9900 - 9900
001 Davy	P0001 U40	26-02-2018	08:17	10:17	02:00	
Totaal aantal uren:					06:10	

Plaatsen bunkers doorstromer

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Stukprijs	Totaalprijs
	koper 15 2,5 metet	1.00	€ 0,00	€ 0,00
	bocht koper 15	4.00	€ 0,00	€ 0,00
	haakse klembocht koper 15	2.00	€ 0,00	€ 0,00
	haaks puntstuk koper 15 pers	2.00	€ 0,00	€ 0,00
	puntstuk pers koper 15	2.00	€ 0,00	€ 0,00
	muurdoorgang 110 60	1.00	€ 0,00	€ 0,00
	bochten 45 graden shouw	2.00	€ 0,00	€ 0,00
	klein materiaal	1.00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal kosten materiaal:				€ 0,00

Betaling: pin betaling

[Handwritten signature]

