



☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi: ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: E. Lehtis Koenen

BTW nr: AS

of identiteitskaartnr:

Stroomleverancier: IE

Meter nr: 36213530 stand:

Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: P006p> 3754

Lid nr:

Installatie Naam: Marijke B3

Adres: Oude Baan 339

Haselt

Datum onderzoek: 24.12.2004

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: De Bouwmeester

Adres: Kempische steenweg 17

Aanvrager: Haselt

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van: 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Aut

Omschrijving aansluiting: Ondergronds Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 20 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14

Type aardelektrode: Ln Spreidingsweerstand: 2 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

Geen toestellen, geen apparaten

De hoofddifferentieel ~~is~~ werd ~~(is)~~ - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 24.12.2004... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS ~~NIET~~ MAG - ~~NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór 24.12.2004 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

Op 3
Seebeke