

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250709010015 Datum onderzoek: 09/07/2025 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: Herkeuring op : 09/07/2050
 Plaats van onderzoek: Kleitkalseide 120A, 9990 Maldegem (België)
 Eig./Uitb./Beh.: [REDACTED]
 Uitvoerder: Rinaldo De Kemel - Bauwerwaan 50, 9930 Zomergem (België)
 Bedrijf: BV Rinaldo. Ond nr : BE 0737915424
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.4 - Gelijkvormigheid/indienststelling voor ingebruikname volgens AREI Boek 1 - KB 03/10/2024
 Installatie van: ☐ voor 1981 ☐ 1981 - 2020 ☒ 2020 - 2025 ☐ na 3/2025

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN: 541 448 820 046 067 744
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 3 x 400V + N
 Hoofdbeveiliging: NB
 Voedingsleiding: 4 x 10 mm² XVB
 Elektrode type: Pen/Staven
 Aantal borden: 2
 Aantal stroombanen: 30
 Waarde diff. inr: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: OK
 Diff. foutlus: OK
 Bescherming RA/OA: OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 1.9 MOhm
 R aarde: 14.8 Ohm
 Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 6.5.8 - Afwijkingen installaties tussen 1/6/2020 t.e.m. 28/2/2025
 Deze inspectie heeft betrekking op een installatie met aanvangs- en/of aanpassingsdatum van voor 1/3/2025.
 De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 3x400V+N tot en met 40A.
 De PV-installatie zit niet vervat in dit onderzoek. Er bestaat reeds een keuringsverslag voor deze zonnepaneelinstallatie.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 03/10/2024. De ADS werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 09/07/2050 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
BTW/Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge

TEL: 050 68 55 55

info@keurteam.be

www.keurteam.be



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250709010015 Datum onderzoek: 09/07/2025 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 09/07/2025

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250709010015 Datum onderzoek: 09/07/2025 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

