

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam: bv Henri Dupont Consulting srl	
straat en nummer: Terhulpensesteenweg 382	
postnummer en gemeente: 3090 Overijse	
tel: _____ gsm: 0475 32 42 67	
e-mail: heduco.srl@outlook.com	
ondernemingsnummer: BE0450.067.627	

volgnummer attest: **2025-11-21-01**

Technicus	
naam: Dupont Henri	
erkenningnr. SV 02600	
datum controle: 21/01/2025	
arbeidsduur: _____	

Klant	☒ particulier ☐ onderneming
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
naam: Gebroeders Butaye	
straat en nummer: Jean Tombeurstraat 5	
postnummer en gemeente: 3090 Overijse	
tel: _____ gsm: _____	
e-mail: _____	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon: ERA Overijse	
straat en nummer: Kausdelle 16	
postnummer en gemeente: 3040 Huldenberg	
tel: _____ gsm: _____	
e-mail: _____	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 4000 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: XXXXXX		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig	☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk: _____	fabricagenummer: _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☒ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem).</i>	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☒ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	staat aanvoer- en terugvoerleiding
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	☒ ok ☐ niet ok
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
opmerkingen:		opmerkingen:	

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
fluit		☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlareem)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: 0 cm			
		pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
		bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
		☐ ok ☐ niet ok			
		☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			

potentiaalmeting		☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaream) ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____	ok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	controle werking niet ok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐
dichtheidsbeproeving		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: 3,6 dBµV onder het vloeistofniveau: 2,4 dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: 0 mbar/h ☐ andere methode: _____ <i>Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.</i>		
		☐ opmerkingen: _____			
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____			
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok niet ok
		peilstok	☐	☒	☐ ☐
		mechanisch	☐	☐	☐ ☐
		pneumatisch	☐	☐	☐ ☐
		hydrostatisch	☐	☐	☐ ☐
		ultrasoon	☐	☐	☐ ☐
		andere: _____	☐	☐	☐ ☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ _____ ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen:		_____			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					

EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór21..... /11..... / 2030... ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus			voor kennisname		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .			handtekening klant		