



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 201040619606
Datum van verslag: 06.04.11
Datum van onderzoek:
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier: Eandis
Ref.:
Teller nr.:
Index:

ADRES INSTALLATIE: Melkeijstraat 25
1500 Halle
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: EPBO
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek:  gelijkvormigheidsonderzoek  controlebezoek volgens:

(AREI art. 270)  (AREI art. 271)  (AREI art. 276)  (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Werf  Verzwaring

Aard van de locatie: LS woning uitbreiding

Omschrijving aansluiting:  Ondergronds  Bovengronds

Type van aardelektrode:  Lus  Baren  Pennen

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm²

Bescherming van de aansluiting: 45 A

Aansluiting: Spanning: 230 V

Alg. schakelaar: type: 2P 40A/300mA 14P

Elektrische installatie:  V60r  Na  1.10.81  1.1.83  AREI art.86  AREI art.87  AREI art.88  TT  TN-C

AREI art.95  AREI art.

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 3

RA: 19 Ohm

RI tot 4,86 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Volgens schema

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

Geen

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzorgd. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06.04.2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op
C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR