

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐

☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P027500052/VIL</u>
Naam, Voornaam: <u>Mr. Dewint</u>	Lid nr:
BTW nr: <u>036 0063381 61</u>	Installatie: Naam: <u>Huis</u>
of identiteitskaartnr: <u>SIRELGA</u>	Adres: <u>Zilvermeuwelaan 1</u>
Stroomleverancier: <u>SIRELGA</u>	<u>1850 Grimbergen</u>
Meter nr: <u>5882342</u> stand:	Datum onderzoek: <u>29/03/2005</u>
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Eigenaar of aangestelde: Tel.: <u>02/2515502</u>
	Naam, Voornaam: <u>Mr. Dewint</u>
	Adres:
	Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☒ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☒ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 400 V, AC, Bescherming aansluiting: 3x20 A Type: automaat

Omschrijving aansluiting: ondergronds Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

Type aardelektrode: onbeeld Spreidingsweerstand: 22.9 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

Schema's ter plaatse	
Hoofddiff. 40A - 300mA	
2 secundaire diff. 25A/10A - 30mA	
I- en II circuits volgens plan	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde) — **OPMERKINGEN**

Differentieelrelebaar 25A/30mA vervangen door 40A/30mA volgens schema.
 De maatschappij dient de tussenvolgende reghelbaar te verwijderen.
 Equipotentiaalverbindingen zijn niet zichtbaar, maar wel aanwezig.
 (meting)

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2030 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS ~~MAG~~ ~~MAG NIET~~ ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde) — **OPMERKING**

De bestaande oude stopcontacten zijn te vervangen door deze met aardingspa.

De installatie moet vóór 2010 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

Voor de directeur-generaal

Walter Bronin