

DESARD GEERT

ERKEND TANKTECHNICUS SV 03532/TV15647

CONFORMITEITSAFTEST / CERTIFICAAT OPSLAGTANK

Datum 05/12/2022 Beginuur
Einduur

Klant
Straat Dingelstraat 57 Tankadres idem
Gemeente 3440 Halle-boekenboven
Telefoon
BTW

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

Ondergronds / Bovengronds Datum ingebruikname: 10/2/1995
Materiaal: 42cr Inkuiping: Ja / Nee Privé gebruik: Ja / Nee
Inhoud: 3000 Enkelwandig: X Dubbelwandig:
Indeling: 1: niet ingedeeld < 5000 kg particulier gebruik X
2: ingedeeld > 5000 kg Klasse 3

Certificaat vorige controle: Ja / Nee Datum vorige controle: 31/12/2016 20/5/2015
Overvulbeveiliging: Fluit / Sonde OK / Niet OK
Aanwezigheid water / slib: 0 cm
PH: <6 inwendige inspectie vereist
Geleidbaarheid: ms/cm <300 ms/cm inwendige inspectie vereist
Lekdetectiesysteem: OK / Niet OK
Kathodische bescherming: Ja / Nee / N.v.t. OK / Niet OK
Potentiaalmeting: Bgr.: N.v.t.
Odgr.: mV
Opmerking:
Roestvorming buitenwand: Ja / Nee / Niet zichtbaar
Steunblokken / stabiliteit: OK / Niet OK
Verontreiniging buiten het reservoir: Ja / Nee / Niet zichtbaar
Visuele controle buitenwand: OK / Niet OK
Dichtheidsbeproeving: Overdruk / Onderdruk statisch - visueel
Opmerkingen:

Technieker:

De tank mag verder gebruikt worden tot

05/12/2024

Rood	Oranje	Groen
		X

Klant voor akkoord van de uitgevoerde werken en de opgave van de juiste tankgegevens

Desard Geert Leeuwerweg 150 - 3803 Wilderen (Sint-Truiden) 011 96 48 11 0495 51 78 01 geert.desard@outlook.com
BTW BE 0720.806.406 ING BE18 3631 8601 9465

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het moment van de keuring.