

# Energieprestatiecertificaat

Bestaand gebouw met woonfunctie




**Voortstraat 9 bus 02.2, 3560 Lummen**

appartement

certificaatnummer: 20190730-0002181283-RES-1

## Energielabel



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 30-07-2019

Handtekening:

BURO E10 MIVIS

Mivis, Etienne Camille  
EP12492

Dit certificaat is geldig tot en met 30 juli 2029.

# Huidige staat van het appartement

Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

## 1 Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot de doelstelling én u voorziet een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (warmtepomp, condenserende ketel, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

OF


## 2 Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw appartement (= energiescore van maximaal 100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)). U kiest op welke manier u dat doet: isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...


### Daken



### Muren



### Vensters (beglazing en profiel)



### Beglazing



### Deuren, poorten en panelen



### Verwarming

✓ Centrale verwarming met condenserende ketel

### Uw energielabel:

115 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

B

### Doelstelling:

100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

⊗ Het appartement voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050



#### Sanitair warm water

Aanwezig



#### Ventilatie

Natuurlijke toe- en afvoer



#### Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting



#### Luchtdichtheid

Niet bekend



#### Zonne-energie

Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

★ De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

# Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.


De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

|                                                                                   | HUDIGE SITUATIE                                                                                                                                                                          | AANBEVELING                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Zonne-energie</b><br>Er is geen installatie op zonne-energie aanwezig.                                                                                                                | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een zonneboiler te plaatsen.         |
|  | <b>Vensters</b><br>12,8 m <sup>2</sup> van de vensters heeft energiezuinige hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). De vensters voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling. | Als u de vensters vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling. |
|  | <b>Muren</b><br>61 m <sup>2</sup> van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.                                                            | Overweeg eventueel om bijkomende isolatie te plaatsen.                            |

● Zonne-energie
● Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling

## Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dit kan hier niet weergegeven worden.





## Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende bijkomende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van uw appartement is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. U kunt de luchtdichtheid laten meten om eventuele lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.



**Ventilatie:** Uw appartement beschikt over een systeem met natuurlijke toe- en afvoer.



**Koeling en zomercomfort:** Uw appartement heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.



**Sanitair warm water:** Uw appartement beschikt over een installatie voor sanitair warm water. Overweeg echter de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.



## Renovatie appartementsgebouw

Bij een appartementsgebouw zal de energetische renovatie vooral betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen, zoals daken, vloeren, gevels en de collectieve installaties. U moet mogelijks samen met de mede-eigenaars beslissen over de renovatie van de gemeenschappelijke delen. Dergelijke renovatie kadert best in een totaalaanpak.

## Persoonlijke feedback energiedeskundige

Basis bewijsstuk is opgemaakt epc-bouw van architect Bollen. (overname U-waarden van transmissieformulier)

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- Meer informatie over beter renoveren vindt u op [www.energiesparen.be/ikbenoveer](http://www.energiesparen.be/ikbenoveer).

### Gegevens energiedeskundige:

BURO E10 MIVIS  
Mivis, Etienne Camille  
Dopheide 45, 3583 Paal  
EP12492

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met uw architect of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

## Inhoudstafel

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Daken                           | 7  |
| Vensters en deuren              | 8  |
| Muren                           | 11 |
| Vloeren                         | 13 |
| Ruimteverwarming                | 14 |
| Installaties voor zonne-energie | 15 |
| Overige installaties            | 17 |

## 10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BETER reNOveren dan gebruikelijk is, met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven (zie ook [www.energiesparen.be/ikbenoveer](http://www.energiesparen.be/ikbenoveer)). Een geBENOverd appartement biedt veel voordelen:



1. Een lagere energiefactuur



2. Meer comfort



3. Een gezonder binnenklimaat



4. Esthetische meerwaarde



5. Financiële meerwaarde



6. Nodig voor ons klimaat



7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag



8. Minder onderhoud



9. Vandaag al haalbaar



10. De overheid betaalt mee

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw appartement zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en kostprijzen. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).

## Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die energiedoelstelling en streef zelfs naar beter.

## Algemene gegevens

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Datum plaatsbezoek                                     | 26/07/2019             |
| Referentiejaar bouw                                    | 2007                   |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                     | 292                    |
| Bruikbare vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )           | 94                     |
| Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )                   | 169                    |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h)) | Onbekend               |
| Thermische massa                                       | Half zwaar/matig zwaar |
| Niet-residentiële bestemming                           | Geen                   |

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Berekende energiescore (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))          | 115    |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 10.865 |
| CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)                          | 2.173  |
| Indicatief S-peil                                           | 35     |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))      | 0,41   |
| Gemiddeld installatierendement (%)                          | 83     |

## Verklarende woordenlijst

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermd volume                                 | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.                                                                                                                                |
| Bruikbare vloeroppervlakte                       | De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.                                                                                                                                                                                    |
| U-waarde                                         | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.                                                                                                                                     |
| R-waarde                                         | De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert.                                                                                                                                                                |
| Lambdawaarde                                     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.                                                                                                                                                               |
| Spouw                                            | Een laag in de constructie tussen twee andere materiaallagen die al dan niet (volledig) gevuld is met isolatie of lucht.                                                                                                                                              |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik | De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een appartement. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. |
| Berekende energiescore                           | Een maat voor de totale energieprestatie van een appartement. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte.                                                               |
| S-peil                                           | Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Het S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.           |

# Daken



Proficiat! 94 m<sup>2</sup> van het platte dak voldoet al aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

|          | Beschrijving |   | Oriëntatie | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie            |  | Ref.jaar renovatie | R-waarde isolatie bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Luchtdlaag |  | Daktype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|----------|--------------|---|------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------------------|
|          |              |   |            |                               |                                        |                                      |                     |  |                    |                                               |            |  |         |                                           |
| Plat dak |              |   |            |                               |                                        |                                      |                     |  |                    |                                               |            |  |         |                                           |
| ●        | PD1          | - | 94         | 0,22                          | -                                      |                                      | onder dakafdichting |  | -                  | -                                             | -          |  |         | 0,22                                      |

# Vensters en deuren



## Vensters

12,8 m<sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de beglazing als de raamprofielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.



Proficiat! 0,5 m<sup>2</sup> van de panelen voldoet aan de energiedoelstelling.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K). Bij de renovatie van vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m<sup>2</sup>K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige aandacht.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte oplossing.



## Denk vooruit!

- Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw appartement.
- Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer? Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.
- Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

## Vensters vervangen

Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen (esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geïsoleerde luchtdichte kasten.



## Pas op!

- Dankzij de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw appartement er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.



## Appartementsgebouw in mede-eigendom?

- Vensters zijn vaak privaat waardoor u als eigenaar alleen kunt beslissen over de vervanging. U bespreekt best wel met de mede-eigenaars het uitzicht van de nieuwe vensters.
- Zijn de vensters niet privaat, dan moeten de mede-eigenaars mee beslissen over de renovatie van de vensters.

## Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving   | Oriëntatie<br>Helling | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend<br>(W/(m <sup>2</sup> K)) | Beglazing                                       | Buitenzonwering | Profiel  | Berekende U-waarde<br>(W/(m <sup>2</sup> K)) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|
| In voorgevel   |                       |                               |                                           |                                                 |                 |          |                                              |
| • VG1-GL1      | ZO verticaal          | 2,9                           | -                                         | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K)<br>HR+ | -               | alu>2000 | 1,85                                         |
| In linkergevel |                       |                               |                                           |                                                 |                 |          |                                              |
| • LG1-GL2      | ZW verticaal          | 4,6                           | -                                         | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K)<br>HR+ | -               | alu>2000 | 1,85                                         |
| • LG1-GL1      | ZW verticaal          | 5,3                           | -                                         | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K)<br>HR+ | -               | alu>2000 | 1,85                                         |

### Legende glastypes

**HR-glas b** Hoogrendementsglas  
bouwjaar >= 2000

### Legende profieltypes

**alu>2000** Aluminium profiel,  
thermisch onderbroken  
>= 2000

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving   | Oriëntatie | Oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Luchtlaag | Deur / paneeltype | Profiel | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|----------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------|
| Deuren/poorten |            |                  |                           |                         |                   |                    |           |                   |         |                              |
| In achtergevel |            |                  |                           |                         |                   |                    |           |                   |         |                              |
| AG2-DE1        | NW         | 1,8              | -                         | -                       | isolatie onbekend | -                  | onbekend  | b                 | hout    | 1,44                         |
| Panelen        |            |                  |                           |                         |                   |                    |           |                   |         |                              |
| In voorgevel   |            |                  |                           |                         |                   |                    |           |                   |         |                              |
| ● VG1-PA1      | ZO         | 0,5              | 0,31                      | -                       | -                 | -                  | -         | -                 | -       | 0,31                         |

Legende deur/paneeltypes

b deur/paneel niet in metaal

Legende profieltypes

hout                      Houten profiel

## Muren



### Muur

61 m<sup>2</sup> van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen of aan de buitenkant van de muren te plaatsen.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,023$  W/(mK)). Als u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.



### Pas op!

- De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.
- Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw appartement er op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kierren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.

## Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                         | Oriëntatie | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie        | Ref.jaar renovatie | Luchtdraag | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------|
| Buitenmuur                           |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| Voorgevel                            |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| ● VG1                                | ZO         | 17,9                          | -                         | 0,40                                   | -                                    | in spouw        | -                  | onbekend   |          | 0,40                                      |
| Rechtergevel                         |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| ● RG4                                | NO         | 12,6                          | -                         | 0,40                                   | -                                    | in spouw        | -                  | onbekend   |          | 0,40                                      |
| Linkergevel                          |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| ● LG1                                | ZW         | 31                            | -                         | 0,40                                   | -                                    | in spouw        | -                  | onbekend   |          | 0,40                                      |
| Muur in contact met verwarmde ruimte |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| Voorgevel                            |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| VG2                                  | ZO         | 5,5                           | -                         | 0,62                                   | -                                    |                 | -                  | afwezig    |          | 0,62                                      |
| Achtergevel                          |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| AG1                                  | NW         | 21                            | -                         | 0,62                                   | -                                    | aan binnenzijde | -                  | afwezig    |          | 0,62                                      |
| AG2                                  | NW         | 3,6                           | -                         | 0,75                                   | -                                    | aan binnenzijde | -                  | onbekend   |          | 0,75                                      |
| Rechtergevel                         |            |                               |                           |                                        |                                      |                 |                    |            |          |                                           |
| RG1                                  | NO         | 3,6                           | -                         | 0,62                                   | -                                    | in spouw        | -                  | onbekend   |          | 0,62                                      |
| RG2                                  | NO         | 12                            | -                         | 0,62                                   | -                                    |                 | -                  | onbekend   |          | 0,62                                      |
| RG3                                  | NO         | 12,7                          | -                         | 0,62                                   | -                                    | in spouw        | -                  | onbekend   |          | 0,62                                      |

# Vloeren

## Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

|                              | Beschrijving | Oppervlakte (m²) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie |  | Ref. jaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtdlaag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------|--|---------------------|-----------------|------------|-----------|------------------------------|
| Vloer boven verwarmde ruimte |              |                  |                           |               |                           |                         |          |  |                     |                 |            |           |                              |
|                              | VL1          | 94               | -                         | -             | 0,92                      | -                       |          |  | -                   | -               | -          |           | 0,92                         |

# Ruimteverwarming



Proficiat! De verwarmingsinstallatie met condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de ruimteverwarming

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

### Installaties met één opwekker

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>Type verwarming</b><br><b>Aandeel in volume (%)</b><br><b>Aantal opwekkers</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>RV1</b>              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | centraal                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                    |  |  |  |
| <b>Opwekking</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |  |  |  |
| <b>Type opwekker</b><br><b>Energiedrager</b><br><b>Soort opwekker(s)</b><br><b>Bron/afgiftemedium</b><br><b>Vermogen (kW)</b><br><b>Elektrisch vermogen WKK (kW)</b><br><b>Aantal wooneenheden</b><br><b>Rendement</b><br><b>Referentiejaar fabricage</b><br><b>Labels</b><br><b>Locatie</b> |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | individueel             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gas                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | condenserende ketel     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2008                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hr-top                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | energieklasse a         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | binnen beschermd volume |  |  |  |
| <b>Distributie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |  |  |  |
| <b>Externe stookplaats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | nee                     |  |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde leidingen (m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0m ≤ lengte ≤ 2m        |  |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde combilus (m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | -                       |  |  |  |
| <b>Aantal wooneenheden op combilus</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | -                       |  |  |  |
| <b>Afgifte &amp; regeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  |  |
| <b>Type afgifte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | radiatoren/convectoren  |  |  |  |
| <b>Regeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | pompregeling            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thermostatische         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | radiatorkranen          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kamerthermostaat        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buitenvoeler            |  |  |  |

# Installaties voor zonne-energie



## Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.



**Opmerking van de energiedeskundige: Mogelijkheid tot plaatsen zonneboiler op plat dak - Richtprijs 5088 euro (premie beschikbaar ter waarde van 2035 euro) - oppervlakte zonnecollectoren : 4,8 m<sup>2</sup>**

## Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.



**Opmerking van de energiedeskundige: Mogelijkheid tot plaatsen zonnepanelen op plat dak. Voor een basisverbruik van 3664 kwh per jaar zijn er 13 panelen (vormogen 3,77 kw) nodig, basisoppervlakte van 21,8 m<sup>2</sup>. Richtprijs (incl 6 % btw) is 5595 euro.**

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw appartement en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren dat u op uw dak zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet altijd mogelijk zijn.


Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via [www.energiesparen.be/zonnekaart](http://www.energiesparen.be/zonnekaart).

## Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltaïsche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke richting onder een hoek van 20° tot 60°.




1. Zonnepaneel | 2. Omvormer  
| 3. Elektrische toestellen

## Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw bad- en douchewater verwarmen met gratis zonnewarmte. Als de installatie voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien. Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer. Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke richting onder een hoek van 20° tot 60°.



1. Zonnecollector | 2. Opslagvat zonneboiler | 3. Sanitair warm water | 4. Afgifte-element voor ruimteverwarming (optioneel)

### ! Denk vooruit!

- Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed is geïsoleerd. Als de installaties geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.
- De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.
- Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer of een douchewarmtewisselaar.

### ! Pas op!

- Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van zonnepanelen en zonnecollectoren.
- Informeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.



### Appartementsgebouw in mede-eigendom?

- De mede-eigenaars moeten mee beslissen over de plaatsing van installaties voor zonne-energie. De installaties kunnen geplaatst worden ten behoeve van iedereen of voor persoonlijk gebruik. In dat laatste geval plaatst u de installatie zelf, bv. tegen betaling van een maandelijkse huur voor het gebruikte dakoppervlak.
- Houd er rekening mee dat het beschikbare dakoppervlak voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie vaak beperkter is bij appartementsgebouwen dan bij ééngezinswoningen.

## Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig.

## Overige installaties

### Sanitair warm water



Uw appartement beschikt over een installatie voor sanitair warm water. Overweeg echter de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

| Bestemming                       | SWW1                                   |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                                  | keuken en badkamer                     |  |  |
| Opwekking                        |                                        |  |  |
| Soort                            | individueel                            |  |  |
| Gekoppeld aan ruimteverwarming   | ja, aan rv1                            |  |  |
| Energiedrager                    | -                                      |  |  |
| Type toestel                     | doorstroom of geïntegreerd voorraadvat |  |  |
| Aantal wooneenheden              | -                                      |  |  |
| Energie label                    | energieklasse a capaciteitsprofiel xl  |  |  |
| Opslag                           |                                        |  |  |
| Aantal voorraadvaten             | 0                                      |  |  |
| Volume (l)                       | -                                      |  |  |
| Omtrek (m)                       | -                                      |  |  |
| Hoogte (m)                       | -                                      |  |  |
| Isolatie                         | -                                      |  |  |
| Label                            | -                                      |  |  |
| Distributie                      |                                        |  |  |
| Type leidingen                   | gewone leidingen                       |  |  |
| Lengte leidingen (m)             | > 5m                                   |  |  |
| Isolatie leidingen               | -                                      |  |  |
| Aantal wooneenheden op leidingen | -                                      |  |  |

### Ventilatie



Uw appartement beschikt over een systeem met natuurlijke toe- en afvoer.

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Type ventilatie                  | natuurlijke afvoer en toevoer |
| Rendement warmteterugwinning (%) | -                             |
| Referentiejaar fabricage         | -                             |
| M-factor                         | -                             |
| Reductiefactor regeling          | -                             |
| Type regeling                    | -                             |

### Koeling & oververhitting



Uw appartement heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Koelinstallatie | afwezig |
|-----------------|---------|