

Identificatie

Straat: Leen Haagstraat
 Huisnummer: 20
 Busnummer: B
 Postcode: 3440
 Gemeente: Zoutleeuw

Datum keuring: 25/02/2021
 Reden keuring: Eerste ingebruikname
 Type installatie: Klasse C
 Uitgiftedatum: 23/03/2021

Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf): De Watergroep
 Contactgegevens exploitant: +3222389699
 Erkenningsnummer van de keurder: 16031
 Keuringsorganisatie: CREECO bvba
 Contact e-mail: info@creeco.be
 Contact telefoonnummer: +32485739896

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie

Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)
 Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)
 Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)
 Type gebouw

Aanwezig en in dienst
 Niet aanwezig
 Aanwezig en in dienst
 Eengezinswoning

Klasse

Wanverbinding binneninstallatie - tweedecircuitwater
 Wanverbinding binneninstallatie - niet-aangesloten binneninstallatie
 Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig

Niet aanwezig
 Niet aanwezig
 Nee

Centrale beveiliging

Beveiligingscode
 Beoordeling

EA
 OK

Correcte terugstroombeveiliging van toepassingen/toestellen

Mengkranen in woongedeelte

Keukenkraan
 Douche met handsproeier

Beoordeling
 OK
 OK

Beveiligingscode
 AA
 BEL

Sanitair

WC
 Lavabo: uitloop kraan
 Douche met handsproeier

Beoordeling
 OK
 OK
 OK

Beveiligingscode
 BEL NH
 AA
 BEL

Verwarming/WW-productie/HVAC

(Bij)vulling CV
 Onderbreking naar de afvoer
 Warmwaterproductie op CV
 Onderbreking overdrukventiel WW-productie

Beoordeling
 OK
 OK
 OK
 OK

Beveiligingscode
 CA
 Y
 VG
 Y

Keuken

Keukenkraan: uitloop

Beoordeling
 OK

Beveiligingscode
 AA

Bijlagen

Inventaris van de installatie
Uitvoeringsplan

1 bijlage(n) toegevoegd
1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Technisch Directeur
AquaFlanders vzw