

Conformiteitsattest Controle Reservoirs



TECHNITANK

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr: 0844.274.637
Erkenningsnr: SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com

All Risk bv

Paalsesteenweg 19
3580
Beringen

Uitvoeringsadres:

Idem

Idem

Gegevens reservoir

Datum keuring: **2/02/2026**

Volgende keuring voor: **2/02/2031**

Klasse: Particulier

Inhoud: 5000 kg.

Plaatsing: Voor 01/08/95

Vorm: Cilindrisch

Materiaal: Staal

Toegankelijkheid: Toegankelijk

Visuele controle

Aanwezig **Controle**

Toezichtspuit: Nee

Staat put:

Dichtheid put:

Vervuiling rond tank:

Staat deksel:

Inkuiping: Ja

Algemene staat:

Waterdicht:

Koolwaterstofdicht:

Leidingen:

Aansluitingen: OK

Staat leidingen: OK

Uitmonding: OK

Staat aanvoer: OK

Staat terugvoer: Ja OK

Stookoliefilter: Ja OK

Reservoir:

Algemene staat tank: OK

Vorig certificaat:

Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst.

Testen

Uitgevoerd **Controle**

Water- en slibmonstering:

Hoeveelheid water: cm

Zuurtegraad: pH

Conductiviteit: mS

Dichtheidscontrole:

Ultrasoon:

Boven vloeistofniveau: dB

Onder vloeistofniveau: dB

Visueel : Ja OK

Drukverlies: mbar/h

Potentiaalmeting: Nee

mV

Bodem onderzoek: Nee

Rapport in bijlage: Nee

Accessoires

Aanwezig **Controle**

Peilmeting:

Mechanisch: Ja OK

Overvulbeveiliging:

Electr. sonde: Ja OK

Lekdetectie:

: Nee

Kathodische bescherming: Nee

mV

Besluit

De tank mag in dienst blijven

Technicus

Rudi Swennen
SV05267

Voor kennisname

All Risk bv