

Over dit attest

De elektrische installatie is **niet conform**.
Dit attest is geldig tot **2028-01-01**.

| Inbreuk | Oplossing | Kostenraming** |
|---------|--|----------------|
| n.v.t. | Eén of meerdere stroomkringen zijn niet beschermd tegen onrechtstreekse aanraking. Er moet een aansluiting gemaakt worden op de differentieel voor alle stroomkringen. | |
| A3 | Er ontbreekt een eendraadsschema en/of situatieplan. Deze documenten moeten opgemaakt worden door een erkend elektricien. | €200 tot €500 |
| B1 | De stroomkringen in de elektrische kast zijn niet duidelijk aangeduid zoals op het schema. Plaats duurzame labels met de juiste aanduidingen. | €50 tot €100 |
| B8 | Er moet een extra differentieel van 30 mA geplaatst worden voor de badkamer, wasmachine, droogkast en vaatwasmachine. | €100 tot €200 |
| B13 | De elektrische kast is niet voldoende afgesloten. De openingen moeten afgedicht worden zodat vingers en voorwerpen er niet kunnen binnendringen. | €50 tot €100 |
| B15 | De zekeringen missen de juiste kalibreerelementen. Deze moeten worden aangebracht zodat niet zwaardere zekeringen kunnen geplaatst worden. | €100 tot €200 |
| B16 | De oude schroefzekeringen en penautomaten zonder kalibreerelementen moeten vervangen worden door moderne beveiligingen. | €100 tot €200 |
| B17 | De voedingsspanning moet duidelijk vermeld worden op de elektrische kast. | €50 tot €100 |
| C4 | Sommige stopcontacten in de woonkamer zijn niet aangesloten op de aarding. Deze aansluiting moet hersteld worden. | €100 tot €200 |
| E8 | Stopcontacten zijn geplaatst op brandbaar materiaal zoals behangpapier. Dit moet verwijderd worden of de stopcontacten moeten op een isolerende ondergrond geplaatst worden. | €50 tot €100 |
| E9 | Stopcontacten zonder aardingspen moeten beschermd worden door een 30 mA differentieel. | €100 tot €200 |
| E10 | Stopcontacten zonder kinderbescherming moeten vervangen worden door moderne stopcontacten met kinderveiligheid. | €50 tot €100 |

** Over deze kostenraming:

De getoonde kostenramingen zijn indicatief en niet-bindend. De werkelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van:

- De specifieke situatie van uw elektrische installatie
- De gekozen elektriciens
- De gebruikte materialen
- De complexiteit van de werken

iFirma BV en ACMV vzw kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of afwijkingen in deze kostenschatting. Dit is geenszins een offerte.