

CONFORMITEITSATTEST

VOOR Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

Vandewal cv
Diepenbeek

KLANT : Creemers Peter
Straat : Touwestraat
nr. 21
Postnummer: 3600 Gemeente: Sluis (Berk)
Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: 502758
Adres reservoir: Touwestraat 21 3600 Sluis - Berk
Nominale inhoud reservoir: 350 liter Materiaal: metaal en Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐
Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: Nov '95 Datum uitvoering controle: 15/02/2011

Controles :

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☒ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☐ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

- ☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☒ Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/...../..... Datum uitvoering controle:/...../.....

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐


Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☐ Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Vandewal


Naam & handtekening klant:

Hellemaars