

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	Technicus
naam: Tronix straat en nummer: Harmoniestraat 15 postnummer en gemeente: 3500,Hasselt tel: 0479279264 e-mail: tronixbvba@gmail.com ondernemingsnummer: BE0889315103	voornaam en achternaam: Ceyssens Geert erkenningsnummer: GV / TV TV25516 Datum onderhoud: 03-07-2026 Arbeidsduur: van 09:47 tot 12:22

Klant	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
voornaam en achternaam: Truyers Christof straat en nummer: Boerenkrijgsigel 68 postnummer en gemeente: 3500,Hasselt tel: +32478612020 e-mail: christof_truyers@hotmail.com	Naam stooktoestel : Boerenkrijgsigel 68 straat en nummer: Boerenkrijgsigel 68 postnummer en gemeente: 3500,Hasselt tel: e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (ruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*	☒ aangesloten als type B 33 (open)	☐ aangesloten als type C (gesloten)	*indeling volgens NBN CR 1749
☐ Gasvormige brandstof:	☐ aardgas ☐ LPG	☐ andere, namelijk:	
☐ Vloeibare brandstof	☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI)	☐ gasketel met ventilatorbrander (GIL)	
☐ Vaste brandstof:	☐ houtpellets ☐ houtblokken	☐ andere, namelijk:	

Toestel	Brander (enkel CV)
merk: Elco type: kenplaat niet aanwezig bouwjaar: 2000 fabricatienummer: 000000000 nominaal vermogen (kW): 40	merk: Elco type: CB VE1.34 bouwjaar: 2000 fabricatienummer: 001239 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,3 - 2,8kg/h

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **						OK	Niet OK
				☐	☐	☐	☐	☐	☒ HL		
Keteltemperatuur	°C	1, 2	62						66		
sproeier: merk en type		1	Danfoss S						Danfoss S		
sproeier: debiet		1	0,75						0,75		
sproeier: hoek	graden	1	60						60		
Pompdruk	bar	1	10						16		
gasdruk Teller	mbar	2									
Gasblok	mbar	2									
Branderbed	mbar	2									
rookindex	Bacharach	1	0						0	☒	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	4.4						2.4		
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	12.0						13.5		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	139.0						149.1	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	147.6						222.8		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	23.7						25.5		
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	123.9						197.3		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	88						85.5		
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	94.1						91.4	☒	☐
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³										
Serienummer Testo		1, 2	63766498						63766498		
datum		1, 2	03/07/2026						03/07/2026		
tijd		1, 2	09:51:46						12:00:31		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK						☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK						☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK						☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-16.3 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn


Eindbeoordeling	Het stooktoestel werkt	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór	03/07/2027
☒ goed	☒ veilig		
☐ Niet goed	☐ niet veilig		

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	voor kennisname (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen
---	---

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 085988
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: Tronix straat en nummer: Harmoniestraat 15 postnummer en gemeente: 3500,Hasselt tel: 0479279264 e-mail: tronixbvba@gmail.com ondernemingsnummer: BE0889315103		voornaam en achternaam: Ceyssens Geert ☒ erkend technicus: GV / TV <u>TV25516</u> ☒ Schoorsteenveger Datum reiniging: 03-07-2026 Arbeidsduur: van 09:47 tot 12:22	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Truyers Chritof straat en nummer: Boerenkrijgsigel 68 postnummer en gemeente: 3500;Hasselt tel: +32478612020 e-mail: christof_truyers@hotmail.com		Naam stooktoestel : Boerenkrijgsigel 68 straat en nummer: Boerenkrijgsigel 68 postnummer en gemeente: 3500;Hasselt tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B 33 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ *Indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Elco type: kenplaat niet aanwezig bouwjaar: 2000 fabricatienummer: 000000000 nominaal vermogen (kW): 40		merk: Elco type: CB VE1.34 bouwjaar: 2000 fabricatienummer: 001239 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,3 - 2,8kg/h	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid Gasvormige brandstof: ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander Vloeibare brandstof: ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigungsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		03/07/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		03/07/2027	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		 (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigungs- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).