

**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	03/05/2012	Verslag N°	Tp/120503/02	Fac	1533	ID	Tp/1114
* Adres installatie	Tiensestraat 217 App 2.4 3000 Leuven						
* Eigenaar	Cautaerts Guy						
* Opdrachtgever	Jevi Vaardijck 73 Wijgmaal						
* Installateur	Idem					BTW / IK	
* Netbeheerder	Eandis	EAN Ref.					
* Teller N°		Index dag			Index nacht		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dienstspanning in Volt	Verspreidingsweerstand aardinrichting RA in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
230	5.5	10	pennen	
Aansluitautomaat	Algemene schakelaar	Voedingskabel : type en \emptyset	Borden	Eindstroombanen
40A max	Diff 40 A 300mA	xvb 4 x 10 mm ²	1	3

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen	Na	01/10/1981	Installatie	Na	01/10/1981
Voorschriften	A.R.E.I en de voorschriften van de netbeheerder					
Installatie	Huishoudelijke installatie					
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden					
Detailbeschrijving	Schema's in bijlage					

3.- UITGEVOERDE CONTROLES

Zie pag. 2

4.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS

Zie pag. 2

5.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE NETBEHEERDER

Zie pag. 2

6.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

7.- BESLUIT :

1.- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de ADS werden verzegeld en de ééndraadschema's werden voor gezien getekend .
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 3/05/2037.(art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De inspecteur
Naam + Code
Pecters Tim TP

Vr. De directeur,

