

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

BTV

Centraalgebouwe Prins Hendrik 100 Antwerpen

ZETEL ANTWERPEN
Van der Steenplein 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 68

ZETEL BRUSSEL
Crovisaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 62
Fax 02 230 86 08

D. ref.

U. ref.

VERSLAG NR

03/06/2006

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Vrij Oorloot 1613
1700 Sint-Vincentiuskapelle

EIGENAAR

Adres

OPDRACHTGEVER

De Clubo bvba
Adres: Vrijde Zandstraat 31

INSTALLATEUR

Adres

BTW of IK

STROOMLEVERANCIER

Ref.

Teller nr.

Index

Datum van het onderzoek: 17/11/2006 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~aanbrengtestaats~~ volgens (AREI art. 270) (AREI art. 244) (AREI art. 276) (AFAB art. 252) (I.R. art. 231) (Voorsch. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~voortzetting~~ - ~~vernieuwing~~ - Type der lokalen: Nieuw bouw

Begin werken: Fundering vóór 10.81 - Elektrische installatie vóór 10.81 - 1.1.03 AREI art. 65

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Antiflex

Voedingskabel hoofdbord: 9 x 10 mm² Afp. schakelaar: type AD1

Type van de aardelektrode: 1 (1) ~~bazen~~ - ~~penne~~ - ~~horizontaal-gegrond~~ Schema: TT

Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 15 RA: 4,7 Ohm, Ri tot 100 MOhm

BESCHRIJVING

* Bronnenlijnen 'in een draadklem'

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

geen

PRÓCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
aanleg op
na vastgestelde van de stroomleverancier
na
na

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene AEG wordt verzorgd en de eindreeds en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/11/2007 het 271 AREI stede voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of betekende uitbreiding, uitgevend voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening

83 J. J. J.

De directeur